



Referitor: anunț publicitar **ADV1455658** din 11.11.2024

Privește: Solicități clarificări cu privire la Achiziția "Sistem de control acces securizat sală servere", cod CPV 42961100-1 – Sisteme de control al accesului

Întrebare 1:

Vă rugăm să ne comunicați următoarele: Ce model de sistem mai aveți implementat în clădirea unde se dorește instalarea sistemului nou

Răspuns 1: Este un sistem de pontaj minimal Rosslare.

Întrebare 2:

Vă rugăm să ne comunicați următoarele: Ce soft de gestiune se folosește

Răspuns 2: Sistem de pontaj Rosslare.

Întrebare 3:

Vă rugăm să ne comunicați următoarele: Ce protocol au cardurile existente

Răspuns 3: Mifare (13,56 Mhz), sistemul va trebui sa suporte toate protocoalele pentru inlocuirea acestora cu alte modele mai securizate.

Întrebare 4:

Vă rugăm să ne comunicați următoarele: Ce lungimi de cabluri sunt necesare

Răspuns 4: Aproximativ 2000m de diferite tipuri: cititoare, bus, alimentare.

Întrebare 5:

Vă rugăm să ne comunicați următoarele: Cablarea se va face aparent

Răspuns 5: Cablarea nu se va face aparent.

Compartimentul de telecomunicații și transformare digitală

Adrian PĂTRU – consilier superior